



233113080002

第1页共11页

报告编号: 202407-01

乌苏市玉泉水务监测有限公司



检测报告

样品编号: 202407074-202407080

委托单位: 乌苏市供排水有限责任公司

报告签发日期: 2024年7月10日

检测样品委托书

委托（报告）编号：202407-01

委托方信息（甲方）		承检方信息（乙方）	
单位名称	乌苏市供排水有限责任公司	单位名称	乌苏玉泉水务监测有限公司
地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号	地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号
联系方式	18290726670	联系方式	0992-8501943
样 品 信 息			
委托人：于雅楠		委托时间：2024 年 07月 01日	
采样日期	2024 年 07月 01日	检验类别	☒ 委托 ☐ 其他
送检日期	2024 年 07月 01日	采样方式	☐ 客户自送样 ☒ 委托取样
采样地点	详见报告	样品类别	生活饮用水
样品来源	出厂水、管网末梢水、管网水	样品性状	液态 无色 透明
样品数量	7（个）	样品量	☒ 玻璃容器（1L / 个） ☒ 聚乙烯（3 L / 个） ☒ 消毒玻璃瓶（0.5 L / 个）
检测依据	详见附录		
使用非标准方法的说明：			
检 测 项 目	☒ 二氧化氯 ☒ 浑浊度 ☒ 菌落总数 ☒ 总大肠菌群 ☒ 色度 ☒ 臭和味 ☒ 肉眼可见物 ☒ pH值		
	☒ 总硬度(以CaCO ₃ 计) ☒ 铁 ☒ 锰 ☒ 铜 ☒ 锌 ☒ 铝 ☐ 挥发酚类		
	☒ 氟化物 ☒ 阴离子合成洗涤剂 ☒ 硫酸盐 ☒ 氯化物 ☒ 溶解性总固体 ☒ 氰化物		
	☒ 砷 ☒ 汞 ☒ 硒 ☒ 镉 ☒ 铬(六价) ☒ 铅 ☐ 钼、		
	☒ 硝酸盐(以N计) ☒ 高锰酸盐指数 ☒ 电导率 ☒ 氨 ☒ 亚硝酸盐氮 ☐ 钴		
	☒ 硼 ☐ 铍 ☐ 氯酸盐 ☐ 亚氯酸盐 ☐ 硫化物 ☒ 碘化物 ☐ 氧化铝的质量分数		
	☐ 不溶物 ☒ 磷酸盐		
	共计 34 项		
报 告 信 息			
报告提交日期	2024 年07月 10日	报告领取方式	☒ 自取 ☐ 代邮 ☐ 传真
押 金	无	检 测 费	元
备 注			
甲方代表：		乙方代表：罗晓供（签章）	
日期：2024 年 07月 01日		日期：2024 年 07月 01日	
说明： 1、委托方保证对所提供的一切资料、信息、实物的真实性负责，并提供必要合作，所需检测费由委托方支付。			
2、本站只对送检样品的检测结果负责，并对委托方所提供的实物和技术资料保密。			

乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407074
采样地点	三水厂3000m³清水池	样品来源	出厂水
检测类别	委托	送样日期	2024.7.1
样品数量	1个	检测日期	2024.7.1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	32mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.47NTU	≤1NTU	铬（六价）	0.002mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.85	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	17mg/L	≤250mg/L
电导率	222us/cm		总硬度	112mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.5mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.002mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.004mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.15mg/L	0.1mg/L≤ X ≤0.8mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	100CFU/ml	砷	0.0015mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	109mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)



乌苏市玉泉水务监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407074
采样地点	三水厂3000m³清水池	样品来源	出厂水
检测类别	委托	送样日期	2024.7.1
样品数量	1个	检测日期	2024.7.1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	32mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.47NTU	≤1NTU	铬（六价）	0.002mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.85	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	17mg/L	≤250mg/L
电导率	222us/cm		总硬度	112mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.5mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.002mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.004mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.15mg/L	0.1mg/L≤ X ≤0.8mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	100CFU/ml	砷	0.0015mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	109mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)



乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407075
采样地点	新捷加气站	样品来源	管网末梢水
检测类别	委托	送样日期	2024.7.1
样品数量	1个	检测日期	2024.7.1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	25mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.40NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.80	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	19mg/L	≤250mg/L
电导率	216us/cm		总硬度	98mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.5mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.003mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	<0.001mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.14mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	1CFU/ml	100CFU/ml	砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	127mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

（以下无正文）

此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407076
采样地点	新区消防大队	样品来源	管网水
检测类别	委托	送样日期	2024. 7. 1
样品数量	1个	检测日期	2024. 7. 1
样品体积	500ml、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	29mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.78NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.77	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	19mg/L	≤250mg/L
电导率	227us/cm		总硬度	104mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.4mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.001mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	0.6mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.002mg/L		铁	0.1731mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.09mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	100CFU/ml	砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	112mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)
此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407077
采样地点	翰林苑	样品来源	管网水
检测类别	委托	送样日期	2024. 7. 1
样品数量	1个	检测日期	2024. 7. 1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	29mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.33NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.74	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	16mg/L	≤250mg/L
电导率	226us/cm		总硬度	108mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	<0.001mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	<0.001mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.11mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	100CFU/ml	砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	112mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407078
采样地点	北方之星	样品来源	管网水
检测类别	委托	送样日期	2024. 7. 1
样品数量	1个	检测日期	2024. 7. 1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	30mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.24NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.80	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	19mg/L	≤250mg/L
电导率	249us/cm		总硬度	108mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.002mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.001mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.03mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	2CFU/ml	100CFU/ml	砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	129mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407079
采样地点	彩虹城	样品来源	管网水
检测类别	委托	送样日期	2024. 7. 1
样品数量	1个	检测日期	2024. 7. 1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	33mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.52NTU	≤1NTU	铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.80	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	18mg/L	≤250mg/L
电导率	231us/cm		总硬度	112mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.4mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.003mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.001mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.04mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	100CFU/ml	砷	0.0010mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	138mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

乌苏市玉泉水务监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司		
样品名称	生活饮用水	样品编号	202407080
采样地点	金穗园	样品来源	管网水
检测类别	委托	送样日期	2024.7.1
样品数量	1个	检测日期	2024.7.1
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	张茹、陈建梅、王晨朔
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、消毒玻璃瓶、玻璃瓶		
检测依据、标准	见附录		
检测项目	硫酸盐、氯化物等 34 项		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
色度	<5度	≤15度	硫酸盐	27mg/L	≤250mg/L
浑浊度	0.22NTU	≤1NTU	铬（六价）	0.009mg/L	≤0.05mg/L
嗅和味	无	无异臭、异味	硼	<0.20mg/L	≤0.5mg/L
肉眼可见物	无	无	阴离子合成洗涤剂	<0.10mg/L	≤0.3mg/L
PH	7.84	6.5≤ X ≤8.5	氯化物	20mg/L	≤250mg/L
电导率	215us/cm		总硬度	102mg/L	≤450mg/L
氟化物	0.3mg/L	≤1.0mg/L	高锰酸盐指数（以O计）	0.5mg/L	≤3mg/L
磷酸盐	<0.1mg/L		铜	<0.005mg/L	≤1.0mg/L
碘化物	0.002mg/L		铅	<0.0025mg/L	≤0.01mg/L
硝酸盐氮	<0.5mg/L	≤10mg/L	镉	<0.0005mg/L	≤0.005mg/L
亚硝酸盐氮	0.001mg/L		铁	<0.05mg/L	≤0.3mg/L
氨（以N计）	<0.1mg/L	≤0.5mg/L	锰	<0.02mg/L	≤0.1mg/L
二氧化氯	0.06mg/L	≥0.02mg/L	锌	<0.2mg/L	≤1.0mg/L
菌落总数	3CFU/ml	100CFU/ml	砷	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
总大肠菌群	未检出MPN/100ml	不得检出	硒	<0.001mg/L	≤0.01mg/L
溶解性总固体	119mg/L	≤1000mg/L	汞	<0.0001mg/L	≤0.001mg/L
铝	<0.20mg/L	≤0.2mg/L	氰化物	<0.004mg/L	≤0.05mg/L

(以下无正文)

此页以下为空白

制表: 张茹

审核: 张茹

(盖章)

签发日期: 2024.7.10

批准: 张茹

附录

检测依据、标准

序	检测项目	检测依据
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法
2	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
3	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
7	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
8	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法
9	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
10	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 9.1玻璃电极法
11	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法
12	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.1 离子选择电极法
13	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.3 铬酸钡分光光度法
14	氨（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
15	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法
16	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
17	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.1 麝香草酚分光光度法
18	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12.1重氮偶合分光光度法
19	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 10.1 磷钼蓝分光光度法
20	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 13.1 硫酸铈催化分光光度法
21	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.1 甲亚胺-H分光光度法
22	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法
23	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
24	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法
25	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法

附录		检测依据、标准
26	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法
27	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.1 无火焰原子吸收分光光度法
28	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.8-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法
29	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
30	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法
31	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.1 氢化物原子荧光法
32	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1 氢化物原子荧光法
33	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
34	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式贰份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
- 4、本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 6、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 7、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本站，逾期则按无意见处理。
- 8、报告保存期限至少不少于6年。

单位地址：新疆乌苏市乌伊路玉泉巷063号

邮 编： 833000

电 话：（0992）8501943

传 真：09928504492