

检测样品委托书

委托(报告)编号: 2025DBS036

委托方信息(甲方)		承检方信息(乙方)	
单位名称	乌苏市供排水有限责任公司	单位名称	乌苏市兴运试验检测有限公司
地 址	乌苏市乌伊路玉泉巷063号	地 址	新疆塔城地区乌苏市钱塘江东路013号 (新华书店西侧)
联系方式	18290726670	联系方式	0992-8501099
样 品 信 息			
委托人: 于雅楠		委托时间: 2025 年 10 月 09 日	
采样日期	2025 年 10 月 09 日	检验类别	☒ 委托 ☐ 其他
送检日期	2025 年 10 月 09 日	采样方式	☐ 客户自送样 ☒ 委托取样
采样地点	三水厂配水间	样品类别	生活饮用水
样品来源	源水(地表水)	样品性状	液态 无色 透明
样品数量	1(个)	样品量	☒ 玻璃容器(1L/个) ☒ 聚乙烯(3L/个) ☐ 消毒玻璃瓶(0.5 L/个)
检测依据	详见附录		
使用非标准方法的说明:			
检测项目	☐ 二氧化氯 ☐ 浑浊度 ☐ 菌落总数 ☐ 总大肠菌群 ☐ 色度 ☐ 臭和味 ☐ 肉眼可见物 ☒ pH值 ☒ 钙和镁总量 ☒ 铁 ☐ 镍 ☐ 银 ☐ 钴 ☒ 锰 ☐ 钼 ☒ 铜 ☒ 锌 ☐ 铝 ☒ 挥发酚类 ☒ 氟化物 ☒ 阴离子表面活性剂 ☒ 硫酸盐 ☒ 氯化物 ☐ 溶解性总固体 ☒ 氰化物 ☒ 砷 ☐ 磷酸盐 ☒ 汞 ☒ 硒 ☒ 镉 ☒ 铬(六价) ☒ 铅 ☐ 大肠埃希氏菌 ☒ 硝酸盐(以N计) ☒ 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) ☐ 电导率 ☒ 氨氮(以N计) ☐ 一氯二溴甲烷 ☒ 三溴甲烷 ☐ 总α放射性 ☐ 三卤甲烷 ☐ 碘化物 ☐ 亚硝酸盐 ☒ 硫化物 ☒ 三氯甲烷 ☐ 二氯乙酸 ☐ 二氯一溴甲烷 ☐ 总β放射性 ☐ 三氯乙酸 ☐ 亚硝酸盐(以N计) ☐ 硼 共计 24 项		
报 告 信 息			
报告提交日期	2025 年 10 月 23 日	报告领取方式	☒ 自取 ☐ 代邮 ☐ 传真
押 金	无	检 测 费	元
备 注			
甲方代表:		乙方代表: (签章)	
日期: 2025 年 10 月 09 日		日期: 2025 年 10 月 09 日	
说明: 1、委托方保证对所提供的一切资料、信息、实物的真实性负责,并提供必要合作,所需检测费由委托方支付。 2、本站只对送检样品的检测结果负责,并对委托方所提供的实物和技术资料保密。			



报告编号: 2025DBS036

检 验 报 告

委托单位: 乌苏市供排水有限责任公司

样品名称: 地表水

检验类别: 委托检验

乌苏市兴运试验检测有限公司



2025 年 10 月 23 日

注意事项



- 1、 报告无“检验报告专用章”无效。
- 2、 复制报告未加盖红色“检验报告专用章”无效。
- 3、 检验报告无“批准、审核、编制”签字无效。
- 4、 报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、 一般情况，委托检验仅对来样负责。
- 6、 未经批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
- 7、 对检验报告若有异议，于收到报告之日起十五日内向我单位提出，若超出十五日者，概不受理。

谢谢合作！

检验单位：乌苏市兴运试验检测有限公司

地 址：新疆塔城地区乌苏市钱塘江东路 013 号（新华书店西侧）

邮 编：833000

电 话：0992-8501099



报告编号:2025DBS036

第1页共2页

233102060019乌苏市兴运试验检测有限公司

检 测 报 告

委托单位	乌苏市供排水有限责任公司				
样品名称	地表水	样品编号	2025DBS036		
采样地点	三水厂配水间	样品来源	三水厂		
检测类别	委托	送样日期	2025. 10. 9		
样品数量	1个	检测日期	2025. 10. 9		
样品体积	500mL、3L	采样/送样人员	马桂花、席玉康		
样品状态及包装	液态、无色、透明、聚乙烯桶、玻璃瓶				
检测依据、标准	见附录				
检测项目	PH、氯化物等 24 项				
检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
PH	7.74	6--9	铜	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
氨氮（以N计）	0.053mg/L	≤1.0mg/L	铅	<0.05mg/L	≤0.05mg/L
氯化物	3.072mg/L	≤250mg/L	镉	<0.005mg/L	≤0.005mg/L
钙和镁总量	1.51mmol/L		铁	<0.03mg/L	≤0.3mg/L
硫化物	<0.003mg/L	≤0.05mg/L	锰	<0.01mg/L	≤0.1mg/L
铬（六价）	<0.004mg/L	≤0.05mg/L	锌	<0.05mg/L	≤1.0mg/L
汞	0.00004mg/L	≤0.0001mg/L	砷	0.0035mg/L	≤0.05mg/L
硒	0.0006mg/L	≤0.01mg/L	氟化物	0.312mg/L	≤1.0mg/L
硝酸盐（以N计）	3.685mg/L	≤10mg/L	硫酸盐	69.176mg/L	≤250mg/L
氰化物	<0.004mg/L	≤0.2mg/L	阴离子表面活性剂	<0.05mg/L	≤0.2mg/L
挥发酚	<0.0003mg/L	≤0.005mg/L	高锰酸盐指数	0.83mg/L	≤6mg/L
三溴甲烷	0.00008mg/L	≤0.1mg/L	三氯甲烷	<0.00002mg/L	≤0.06mg/L

(以下无正文)

制表:马桂花

审核:陈运梅



(盖章)

签发日期: 2025.10.23

批准:

附录

检测依据、标准

序号	检测项目	检测依据、标准
1	PH	HJ1147-2020水质 pH值的测定玻璃电极法
2	硫酸盐	HJ/T 84-2016《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》
3	氯化物	HJ/T 84-2016《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》
4	氟化物	HJ/T 84-2016《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》
5	氰化物	HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
6	硝酸盐 (以N计)	HJ/T 84-2016《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》
7	硫化物	HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
8	铁	GB11911-89水质铁 锰的测定原子吸收分光光度法
9	锰	GB11911-89水质铁 锰的测定原子吸收分光光度法
10	铜	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
11	锌	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
12	砷	HJ 694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
13	硒	HJ694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
14	汞	HJ694-2014 水质 砷、汞、硒、铋和锑的测定 原子荧光光度法
15	钙和镁总量	GB7477-1987水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法
16	阴离子表面活性剂	GB 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
17	氨氮	HJ 535-2009水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
18	铬 (六价)	GB 7467-1987水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
19	铅	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
20	挥发酚	HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法
21	镉	GB7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
22	高锰酸盐指数	GB11892-89水质 高锰酸盐指数的测定
23	三氯甲烷	HJ620-2011水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
24	三溴甲烷	HJ620-2011水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法

